

Datum

2013-04-18

Handläggare

Niklas Egriell

Dnr

710-13

Dir tel

010-6986086

Ert dnr

M 6229-12

Mottagare

Svea Hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen

Box 2290

103 17 Stockholm

Ansökan om tillstånd att uppföra en ny kraftstation i anslutning till Untra kraftverk, Dalälven

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt mål nr M 6229-12. Havs- och vattenmyndigheten har förelagts att inkomma med förslag till skydds- och kompensationsåtgärder för det fall man har några som inte tidigare framställts.

Yttrande

Havs- och vattenmyndigheten vidhåller sin tidigare inställning och tidigare angivna yrkanden, att mark- och miljödomstolens dom ska upphävas och att ansökan i första hand ska avvisas och i andra hand avslås. Havs- och vattenmyndigheten finner inte att det i svaromålet från bolaget eller i remissinstansernas yttranden framkommit något som innebär ett ändrat ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida. Bolaget har inte kunnat visa att planerad verksamhet innebär en obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap. 6 § 3 st i miljöbalken. Både planerade anläggningsarbeten med torrläggning, sprängning och grumling och driften av det nya kraftverket, tillsammans med det gamla, innebär sammantaget en betydlig miljöpåverkan.

Havs- och vattenmyndigheten vill framhålla att det på grund av bristande underlag gällande bl.a. utredningar om lämpligt flöde för att bidra till gynnsam bevarandestatus i Båtfors Natura 2000-område och gällande möjliga funktionella lösningar för att återskapa fri fiskvandring upp- och nedströms förbi Untra gamla och nya vattenkraftverk bedöms som svårt att ange konkreta definitiva förslag på skydds- och kompensationsåtgärder.

Med anledning av Mark- och miljööverdomstolens föreläggande vill Havs- och vattenmyndigheten ändå, eftersom domstolen avser att avgöra ärendet efter genomförd muntlig förhandling föreslå följande skadeförebyggande åtgärder.

- Väl fungerande fiskvägar ska installeras i anslutning till Untra kraftverk och vid Storgysingedammens utlopp till Båtforsområdet.
- Fingaller med tillhörande fiskavledningsanordningar ska installeras som innebär en väl fungerande avledning av fisk nedströms förbi Untra nya och gamla vattenkraftverk.
- Tillräckligt med vatten ska släppas till Båtforsområdet, andra delfårar och till fiskvägar för att gynnsam bevarandestatus och god ekologisk status ska kunna uppnås och fiskvandringen samt fiskproduktionen ska fungera väl. Grus- och stenbottnar med strömmande-forsande vatten ska vara väl vattentäckta i hela Båtforsområdet, fiskvandringdjupet och lockvattnet för fisken ska vara tillräckligt och förutsättningar för renspolning av bottenarna samt utveckling av berörda svämlövskogar och andra utpekade naturvärden ska vara goda.
- Ett kontrollprogram ska upprättas som innefattar kontroll av att fiskvägar och fiskavledningsanordningar fungerar väl och att verksamheten inte skadar Natura 2000-värdena.
- Prövtiden ska fastställas till 10 år och under denna tid ska fiskvägarnas funktion och effekten av vattensläpp till Natura 2000-området kontrolleras och vid behov justeringar ske

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Björn Sjöberg efter föredragning av utredaren Niklas Egriell. I beslutet har även enhetschefen Fredrik Nordwall och verksjuristen Sara Grahn deltagit.

borttagen uppgift enligt GDPR

Björn Sjöberg

borttagen uppgift enligt GDPR

Niklas Egriell